

Начальнику ТО ТУ
ООО «ЗЭСКИ»
В.В. Дмитриевой

Служебная записка

30 июля 2024г. № 36 /20

/о согласовании замены материала/

В рамках исполнения договора № 37/16434-Д от 22.12.2023г., между ООО «ЗЭСКИ» и ООО «АК Корпорация «ЭСКИ» на изготовление теплообменников по проекту Эль-Дабаа АЭС КЖПТО 44 шт., прошу Вас внести изменение в РКД.

- Круг 25-В1 ГОСТ 2590-2006 / 08Х18ХН10Т ГОСТ 5949-2018 допустить применение на Круг 26
- Круг 30 ГОСТ 2590-2006 Сталь 30Х ГОСТ 4543-2016 допустить применение Стали 40Х
- Труба 57х5 – 08Х18Н10Т ГОСТ 9941-2022 допустить применение Трубы 57х6
- Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 / Ст3сп5 ГОСТ 535-2005 допустить применение Уголка 100х100х7

Начальник ОМТС

должность

подпись

А.С. Хурда

расшифровка